

ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 192

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00017-19

PROVEEDOR	4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS			RFC:	BAHD830901K41	
DOMICILIO	PRIVADA OCASO NO.129		COL:	EL MORRO		
CONDIC. DE PAGO	100% DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS	TEL:	1683455	FAX:
	ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. DIAS					LUGAR DE SEGE PAGO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO			FECHA DE ELABORACION	6 de Marzo de 2019	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES					
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA			REQUERIMIENTO:	17-21117	

OBSERVACIONES: DE ACUERDO A NOTIFICACIÓN 002/LAG, SE ENTREGARÁN NO BREAK DE 1000 WATS.

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
7	REGULADOR NO BREAK NO BREAK, REGULADOR INTEGRADO, 1200 WATTS, TIEMPO DE RESERVA A PLENA CARGA MÍNIMO 18 MINUTOS.DESCRIPCIÓN: DISEÑADO PARA PROTEGER EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE COMUNICACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO ELECTRÓNICO SENSIBLE A LAS FALLES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.PUERTO DE COMUNICACIONES: POR MEDIO DE UNA INTERFACE PUEDA ENVIAR Y RECIBIR INFORMACIÓN PARA MONITOREO DE LOS PARÁMETROS MÁS IMPORTANTES DEL EQUIPO Y DE LA LÍNEA. BATERÍA SELLADA: BATERÍA DEL TIPO SELLADO POR LO QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO REGULADOR INTEGRADO, QUE CORRIJA LAS VARIACIONES DEL VOLTAJE, EVITANDO DAÑO A LOS EQUIPOS. CAPACIDAD (WATTS) 1200 TIEMPO DE RESERVA A PLENA CARGA: 18 MINUTOS. CABLE: TIPO NEMA 5-15P INTEGRADO GABINETE: GABINETE METÁLICO. RECEPTÁCULO O CONTACTOS: 4 POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R. PUERTO, CONECTOR DB9 PARA COMUNICACIÓN O SEÑALIZACIÓN REMOTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 40°C, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10 A 85°C, HUMEDAD RELATIVA DE OPERACIÓN: 0 A 95% SIN CONDENSACIÓN ALTITUD MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3000 M.S.N.M.	PIEZA	16	\$4,699.00	\$32,893.00
56	REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE .TENSIÓN NOMINAL: 127 V- 1 FASE. CORRIENTE MÁXIMA 12.4 A. FRECUENCIA 60 HZ. RANGO DE TENSIÓN 102 - 140 V. TENSIÓN NOMINAL: 120 V. CAPACIDAD: 1200 VA. REGULACIÓN: +6 - -9%. SOBRECARGA: 400% POR 10 CICLOS. EFICIENCIA: 97% SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS: 100 JOULES 4500 A /	PIEZA	16	\$330.00	\$18,480.00

650 V MÁX. SUJECIÓN. PROTECTOR TELEFÓNICO: 265 V MÁX. DE SUJECIÓN (ACTIVACIÓN INSTANTÁNEA).
RECEPTÁCULOS DE SALIDA: MÍNIMO 4 TIPO NEMA 5-15R.
CABLE TOMA CORRIENTE: CON CLAVIJA POLARIZADA TIPO NEMA 5-15P INTEGRADA. CONECTORES TELEFÓNICOS: MÍNIMO 2 HEMBRA TIPO RJ-11. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, CARGA Y DESCARGA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA EN EL SITIO CON RESPUESTA AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.

SUBTOTAL	\$51,373.00
IVA	\$8,219.68
TOTAL	\$59,592.68