



# GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

## Acta de Junta de Aclaraciones

Siendo las **12:00 hrs.** del día **26 de junio de 2019**, se reunieron en el Departamento de Obras Públicas del Municipio de Rioverde, S.L.P. los contratistas interesados a participar en el procedimiento por Invitación restringida a por lo menos tres contratistas, No. **IR-MRS-002-2019** referente a la obra: **"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORA, DE CALLE BOSQUE A CALLE MEDIA LUNA, Y EN CALLE MEDIA LUNA DE CALLE FLORA A DREN EL CARMEN, COL. INFONAVIT OJO DE AGUA"**, ubicada en **Rioverde, S.L.P.**, para lo cual se mencionan y firman a continuación los que asistieron a la presente:

Nombre de la empresa que asistió	Firma del representante
CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE CV	
MARCO FRANCISCO GALLEGOS DOMINGUEZ	
EDIFICACIONES Y PROYECTOS RIOVERDE POTOSINO SA DE CV	

Y por parte del Municipio de Rioverde, suscriben la presente a continuación:

Nombre del Funcionario Publico	Firma
ING. SERGIO FEDERICO DON JUAN RESIDENTE DE OBRAS	

Se prosigue con la reunión. En cumplimiento con las disposiciones legales vigentes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plasmada en su art. 48 frac. XII, 60 VI y art. 26 de su Reglamento y numeral 1.9 de las bases de licitación, se lleva a cabo tal acto, en donde a continuación se editan las preguntas, dudas, sugerencias o comentarios emanados de la visita de obra y/o naturaleza de la obra.

Es importante mencionar, que los acuerdos de modificaciones que resulten en la junta de aclaraciones, serán obligatorias para los participantes y deberán de incluirse en la propuesta, según corresponda. En la presente junta de aclaraciones se resolverán en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre la convocatoria que contiene las bases de licitación formulen los interesados, haciendo constar todo ello en la presente acta.

### SESION DE PREGUNTAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS:

- No hay preguntas por parte de los contratistas.

### COMENTARIOS GENERALES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.:

- El catálogo de conceptos sufre modificaciones en los siguientes conceptos:



# GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

## Acta de Junta de Aclaraciones

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
15	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE MURO DE TABICON DE CONCRETO SOLIDO 9x13x28 CM A TIZON APLANADO PULIDO, ESCALONES DE POLIPROPILENO REFORZADOS CON ACERO, BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> TMA 3/4" DE 15 CM. DE ESPESOR Y DIAMETRO INTERIOR DE 1.20M. PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO	PZA	13.00	\$ -	\$ -

Quedando de la siguiente manera:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
15	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE MURO DE TABICON DE CONCRETO SOLIDO 9x13x28 CM A TIZON APLANADO PULIDO, ESCALONES DE POLIPROPILENO REFORZADOS CON ACERO, BROCAL ABIERTO CON TAPA PARA POZO DE VISITA FO.FO 130 KG, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> TMA 3/4" DE 15 CM. DE ESPESOR Y DIAMETRO INTERIOR DE 1.20M. PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO	PZA	13.00	\$ -	\$ -

- Así mismo deberá presentar al menos una cotización con membrete original y debidamente firmada de una casa de materiales de los siguientes insumos:
  - Tubo PEAD corrugado de 12" de diámetro interior (NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-241-CNCP-2013).
  - Tubo PEAD corrugado de 6" de diámetro interior (NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-241-CNCP-2013).
  - Brocal abierto con tapa para pozo de visita FO.FO 130 kg.
  - Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup>

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 12:30 hrs. firmando los que a ella asistieron y así quisieron hacerlo.

Grizy Bebe.

J.P.R.