



"2022 AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"



Villa de Guadalupe a 1 DE junio del 2022
Reporte de Actividades del Mes de mayo 2022

LIC. ALEJANDRA VANESSA TORRES VAZQUEZ
SECRETARIA GENERAL
PRESENTE. –

Lunes 02.- tuvimos reunión en oficina del presidente para agendar las obras a realizar en la semana.

Martes 03.- se llenó la pila alta en colonia buenos aires para el servicio del día en sus tres horarios y para col. Las lomas. Estuvimos presentes en la comunidad de jarillas para tratar el uso de agua racional.

Miércoles 04.- nos trasladamos a la comunidad de Solís para escavar e instalar válvulas de esfera y válvula de compuerta e instalar block para el registro, instalando tapa de seguridad con candado, obra que quedo concluida.

Jueves 05.- después de dar indicaciones al conductor de la pipa de conagua a que comunidades llevar el vital líquido, nos trasladamos a la comunidad de Solís para concluir la conexión para mejor función de fluido del líquido de agua enfrente del cementerio instalando una TEE3 y coplee de reparación. También nos dirigimos hasta pasar el puente Camarillo de la misma comunidad en donde escavamos hasta encontrar la línea general antigua en donde instalamos un tapón para que el agua no se escapara.

Viernes 06.- se llenó la pila alta en colonia buenos aires para el servicio del día en sus tres horarios y para col. Las lomas. Se limpiaron de basura acumulada por el tiempo en caja mediana limpiando con escarpiadora las paredes y piso, sacando de la misma manera la basura afuera de la estructura.

Lunes 09.- se terminó de limpiar la caja mediana quitando el polvo de las paredes y piso y se agregó 5cm de agua para protección. Se intentó trabajar en calle Zaragoza N° pero la gente lo impidió.

Martes 10.- trabajamos en la calle Zaragoza 4A, en donde escavamos hasta el descubierta de la red de agua en donde cancelamos una toma de 2" pulgadas en domicilio 4ª de la misma calle, arreglamos instalando coplee de reparación y pedazos de tubo de pvc de 2", y rellenamos de tierra lo escavado y restauramos el pavimento de la calle, dejando cinta amarilla de precaución y así dejando segura la calle.

Miércoles 11.- se limpiaron los depósitos de basura y caracoles. Nos trasladamos a Solís para observar el funcionamiento de la red por los cambios. Levantamos blocks y arena en calle Zaragoza por el trabajo del día anterior.

Jueves 12.- instalamos un registro en carretera 63 a la altura del camino que conduce al matorral, instalando piso, bloque, tapa con su candado.

Viernes 13.- se llenó la pila alta en colonia buenos aires para el servicio del día en sus tres horarios y para col. Las lomas. Escavamos en línea general a orilla de carretera 63 en toma de c. juan para verificar que la medida fuera la legal y que encontramos que era de $\frac{3}{4}$. Instalamos una toma de agua en calle Jiménez a nombre del c. Enrique puente.

Lunes 16.- se limpiaron los depósitos de agua de la basura acumulada de árboles y caracoles.



"2022 AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"



Martes 17.- se llenó la pila alta en colonia buenos aires para el servicio del día en sus tres horarios y para col. Las lomas. Atendimos al ingeniero José soto atendiendo el tema de la conexión de la línea del pozo del potrero (rehabilitado) a la línea del pozo de jarillas en que descansara el agua en la pila de la loma. Se llevó agua a la pila del cementerio en cabecera y se agregó una tableta de trifloro.

Miércoles 18.- nos conducimos a la comunidad de jarillas a la altura del pozo rehabilitado en donde controlamos dos fugas de agua a un lado de la pila, en la altura del tanque de la misma comunidad quedo controlada otra fuga; reinstalamos la toma de jarillas se había zafado de la TEE, excavamos a un lado del tinaco alto en donde encontramos el tubo galvanizado corrido por la antigüedad y escapando agua.

Jueves 19.- nos dirigimos a la comunidad de jarillas en donde arreglamos una fuga en la línea general quitando un tubo PVC y coplee de reparación dañado e instalando todo nuevo.

Viernes 20.- se llenó la pila alta en colonia buenos aires para el servicio del día en sus tres horarios y para col. Las lomas.

Sábado 21.- nos dirigimos a la comunidad de jarillas para agregar a la línea general una válvula de compuerta para inter conectar la línea del pozo rehabilitado a la línea general, y reparamos en la misma una fuga de agua.

Domingo 22.- se trasladó a la comunidad de jarillas para estar sondeando el pozo rehabilitado a que estuviera en su normal función.

Lunes 23.- nos trasladamos a Solís para a ser excavaciones buscando tomas clandestinas en la línea general, también se eso sondeo en la línea de jarillas que se alimenta del pozo rehabilitado del potrero.

Martes 24.- se llenó la pila alta en colonia buenos aires para el servicio del día en sus tres horarios y para col. Las lomas. Se llenaron los tinacos de los baños públicos por cusa de pago de pro campo. Se instaló una válvula de aire en la línea de el llano y recorrimos la línea para futuras obras se controló una fuga de la línea general al lado sur de cabecera, se reinstalo un coplee de escape de aire que se reventaron los alambres

Miércoles 25.- se limpió el depósito de agua grande en cabecera, sacando agua lodosa, basura y limpiando las paredes de sarro necroso acumulado por el tiempo.

Jueves. - se continuó limpiando las paredes del depósito de agua grande en cabecera hasta su totalidad y sacamos el agua con polvo fino que quedaba

Viernes 27.- se llenó la pila alta en colonia buenos aires para el servicio del día en sus tres horarios y para col. Las lomas.

Sábado 28. Se armo la base de un registro soldando Angulo con hoja de acero y nos trasladamos ala comunidad de jarillas para instalarlo armando con block y cemento e instalando la tapa en el registro ala altura de la toma para jarillas que viene del pozo del potrero.

Lunes 30. Se instalo una válvula de aire con coplee de reducción 2*1/2 cimentado en la línea general ala altura de la loma al sur de cabecera.

Martes 31. se llenó la pila alta en colonia buenos aires para el servicio del día en sus tres horarios y para col. Las lomas. Nos trasladamos al codeo de estudio a realizar para la perforación de un pozo en 7 localidades de este municipio



"2022 AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"



Viajes de apoyo

Comunidad	Numero de viajes
Arroyo seco	16
El matorral	5 ½
La peña	5
Rancho alegre	4
Bachillerato Solís	2
Leoncito	8
La biznaga	5 ½
Buenvista	4
El llano	14
El caudillo	3
Solís primaria y secundaria	2
El muerto primario	1
El leoncito primaria	3
La presa	3
La presita	2 ½
Los Orosco	4 ½
Santa Rosalía	2
Puerta de coloradillos	2
San Antonio de los regalados	5
Morelos	4
Rancho nevo	6
Santa maría	3
La jara brava	1
La joya	4



"2022 AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"



Puerto de magdalenas	2
La obscura	4
Clínica cabecera	2
Guadalupito	3
La tinajuela	1
Buenvista kínder	1
El refugio	2
La punta	1

Viajes vendidos

El llano	9
Morelos	9
La bisnaga	1
Buenvista	3
San José de los Orosco	2
La jara brava	1
El puerto de magdalenas	3
San Antonio de los regalados	1
Tinajuela	1
La peña	1

Aurelio
C. AURELIO RIVERA CANCHEZ
DIRECTOR DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
PERIODO 2021-2024

