

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**



S.E.P.A.P.A.R.

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	EXTRACCION Y SUMINISTRO DE CALIDAD
Objetivo sectorial:	EVALUAR LOS COSTOS QUE GENERA LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION, SE PRETENDE DETECTAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y UNO DE LOS OBJETIVOS ES QUE EL 100% DEL AGUA EXTRAIDA SE POTABILICE
Beneficiarios:	POBLACION QUE HABITA EN EL EJIDO REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		NOMBRE	MÉTODO DE CALCULO	FRECUENCIA			
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MANTENER EL COSTO POR EXTRACCION DE AGUA EN LOS PARAMETROS NORMALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LOS GASTOS OPERACIONALES Y EVITAR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO, ASI COMO CUMPLIR CON LA CALIDAD DEL AGUA CON UNA DESINFECCION QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO 127, CUMPLIENDO CON LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	INCIDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL]*100]	Annual	CUENTA PUBLICA ANUAL	LA META DEL INDICADOR ES NO SOBREPASAR LA INCIDENCIA DE LOS COSTOS POR ENERGIA ELECTRICA	3,018,740.00
<b>PROPÓSITO</b>	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO QUE RECIBE AGUA DE LOS POZOS QUE AQUI SE OPERAN RECIBA EL VITAL LIQUIDO CON LA CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO 127 Y SIN QUE DURANTE EL DIA EL SERVICIO SE VEA INTERRUMPIDO.	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO]]	Annual	CUENTA PUBLICA ANUAL	LA RELACION DEL EGRESO ANUAL POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS POZOS CON RESPECTO DEL VOLUMEN EXTRAIDO SE PRETENDE MANTENER	
<b>COMPONENTE 1</b>	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO]]	Annual	CUENTA PUBLICA ANUAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION OPORTUNA DE LAS OPERACIONES	2,951,000.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	PORCENTAJE DE LECTURAS MENSUALES TOMADAS EN EL AÑO	(LECTURAS REALIZADAS / 12 LECTURAS ANUALES)*100	Annual	CONCENTRADO DE BITACORAS	SE TOMAN LAS LECTURAS OPORTUNAMENTE	971,000.00
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	PORCENTAJE DE EGRESOS EN EXTRACCION DE AGUA	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL]*100]	Annual	CUENTA PUBLICA ANUAL	SE MONITOREAN LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,980,000.00
<b>COMPONENTE 2</b>	INSTALACION DE MACROMEDIDORES CON TELEMETRIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA NMX-AA-179-SCFI-2018	EFICIENCIA FISICA	[[VOLUMEN TOTAL FACTURADO/ VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO]*100]	Annual	INDICADORES DE GESTION	SE TENDRA QUE ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA Y REALIZAR EL REGISTRO EN CONAGUA	67,740.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	ADQUISICION DEL EQUIPO DE DESINFECCION POR METODOS DE OZONO PARA POZO 3 "LAS MARGARITAS" INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	EFICIENCIA FISICA	[[VOLUMEN TOTAL FACTURADO/ VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO]*100]	Annual	INDICADORES DE GESTION	SE TENDRA QUE ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA Y REALIZAR EL REGISTRO EN CONAGUA	33,870.00
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE DESINFECCION POR METODOS DE OZONO PARA POZO 3 "LAS MARGARITAS" INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	EFICIENCIA FISICA	[[VOLUMEN TOTAL FACTURADO/ VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO]*100]	Annual	INDICADORES DE GESTION	SE TENDRA QUE ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA Y REALIZAR EL REGISTRO EN CONAGUA	33,870.00