



“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
SECCIÓN: AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023

L.E.P. ALEJANDRA VANESSA TORRES VAZQUEZ
SECRETARIA GENERAL
PRESENTE. –

MARTES 01.- Trabajamos en el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Le dimos servicio por dos horas al área de arriba de la cantera, desde la presión de la línea general. Se recorrió el camino de la línea general desde Zaragoza de Solís hasta Jarillas.

MIERCOLES 02.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día. Nos conducimos a Zaragoza de Solís para recancelar la toma clandestina del excomisariado, mas al llegar y después de excavar hubo oposición por parte de ellos y no concluimos la cancelación.

JUEVES 03.- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña, El Matorral, La Jarabraba y Rancho Nuevo para el servicio del resto de la semana, el llenado es en base a su población. Caminamos desde el crucero de Rancho alegre sobre la línea general para observar que no hubiera fugas y asegurar las válvulas en los registros de expulsión de aire que estuvieran en función normal, dándoles mantenimiento.

VIERNES 04.- Trabajamos en el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Le dimos servicio al sector de arriba de la cantera, con presión desde la línea general. Se canceló por tercera vez la toma del excomisariado que estaba conectado a la línea general, quitándola y poniendo tapón macho.

SABADO 05.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día.

DOMINGO 06.- Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María por 24 horas para el servicio de la semana y se hizo el recorrido por toda la línea para observar que estuviera en buen funcionamiento.

LUNES 07.- Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo Seco por 6 horas, para el servicio de la semana, Nos con conducimos a la comunidad de Zaragoza de Solís para buscar cancelar las tomas que estén conectadas de la línea general y por el día excavado no se encontró nada.

MARTES 08.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Se le dio servicio por tres horas al sector de arriba de la cantera, con la presión desde la línea general.

MIERCOLES 09.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís por 10:30 horas para el servicio del día. Se limpió la basura e impurezas en el depósito de grande de agua. Trabajamos en la cancelación de la toma de agua de la bloquera El Carretonero, cortando el asfalto y excabando hasta quedar concluida la cancelación por falta de pago.



“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”



JUEVES 10.- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña, El Matorral, El Leoncito y Rancho Nuevo para el servicio de la semana, el llenado de las pilas es en base a su población. Acompañe a los enviados de CONAGUA hasta la comunidad de San Bartolo, para indicarles donde será asentado el tinaco de 5000 litros que solicitaba la comunidad.

VIERNES 11.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Se le dio servicio al sector de arriba de la cantera, con la presión de la línea general para el servicio del día. Cancelamos una toma por falta de pago, en calle Juárez que estaba en dirección a la bloquera El Carretonero.

SABADO 12.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día.

DOMINGO 13. - Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María por 24 horas para el servicio de la semana y se hizo observación en el aljibe de la misma.

LUNES 14.- Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo Seco, por 8 horas para el servicio de la semana. Se canceló una toma que había puesto en la calle Lázaro Cárdenas, la causa fue que quito la presión de 5 usuarios de más arriba.

MARTES 15.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Se le dio servicio por tres horas al sector de arriba de la cantera desde la línea general que le da presión y como única vía. Llevamos agua a las zonas más altas de cabecera que por causa de la falta de presión no llega el agua.

MIÉRCOLES 16.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día. Excavamos en la calle de la fábrica de Zaragoza de Solís, como sondeo de aseguramiento que no hubiera tomas clandestinas.

JUEVES 17.- Las válvulas que conducen a las comunidades de El Matorral, San José de la Peña, La Jarabrava y Rancho Nuevo fueron abiertas para el servicio de la semana. Se hizo sondeo en la red de cabecera para mejoramiento en el fluido para las zonas más altas.

VIERNES 18.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Se dio servicio al sector de arriba de la cantera, desde la presión de la línea general. Trabajamos buscando las fugas en la comunidad de Zaragoza de Solís.

SABADO 19.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís, para el servicio del día.

DOMINGO 20.- Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María por todo el día y noche para el servicio de la semana.

LUNES 21.- Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo Seco para el servicio de la semana. Nos conducimos a la comunidad de Zaragoza de Solís, para continuar con los sondeos de busca de tomas clandestinas conectadas a la línea general.

MARTES 22.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Se dio servicio al sector de arriba de la cantera por 2:30 horas, desde la presión de la línea general. Se hizo el recorrido en la línea general, en busca de defectos desde el cruce de Rancho Alegre asta cabecera, en el recorrido se encontraron dos fugas. Se hizo confección a una nueva toma de agua domiciliaria en carretera 63 a nombre de Luisa Vargas.



“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”



MIÉRCOLES 23.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para servicio del día. Escavamos en calle Allende y Zaragoza para buscar la red de agua como sondeo y encontrando que es de asbesto 3” a la profundidad de 80cm.

JUEVES 24.- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña, El Matorral, La Jarabraba y Rancho Nuevo para servicio de la semana. Escavamos en dos partes sobre la calle Allende como sondeo para saber de qué material es la red en esa área el tubo de red de distribución y encontrando que es de asbesto de 3” a 95cm. Se cambió en niple quebrado en una válvula de escape de aire a la altura del arroyo de la Jarabraba y se instaló uno nuevo.

VIERNES 25.- Se hizo el llenado en la pila alta en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondiente. Abrimos la válvula para dar servicio al sector de arriba de la cantera desde la línea general por 2 horas. Continuamos con la excavación en busca del tubo de la red de agua para saber de qué material es en calle Tepeyac en dos lugares.

SABADO 26.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día.

DOMINGO 27.- La válvula que conduce a la comunidad del Llano de Jesús María fue abierta por todo el día y noche, para servicio de la semana.

LUNES 28.- Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo Seco por 7 horas, para el servicio de la semana. Cambiamos el tinaco de 5000 litros, propiedad de CONAGUA de la comunidad de Rancho Nuevo para la comunidad de San Bartolo. Atendimos la visita de COEPRIS que estaban en el asunto de verificación al pozo del carril.

MARTES 29.- Se hizo el llenado en la pila alta en el sector Buenos Aires y sector Las Lomas, para el servicio del día en sus horarios correspondiente. Abrimos la válvula para dar servicio al sector de arriba de la cantera con presión desde la línea general. Trabaje en el sondeo para saber de qué material es la red en la calle Allende y Reforma excavando hasta la profundidad de 1 m. Y encontrando que es tubo de asbesto de 2 ½ ”.

MIÉRCOLES 30.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día.

JUEVES 31.- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña, El Matorral y Rancho Nuevo para servicio de la semana. Se trabajó en el camión en arrendamiento FORD VOLTEO, checando el aceite del diferencial y agregando 5 litros que le faltaban y 3 litros a la transmisión, como servicio de mantenimiento.

CABE AGREGAR QUE TODOS LOS DIAS DE DOMINGO A SABADO EN SUS HORARIOS CORRESPONDIENTES, SEGUIMOS CONTRIBUYENDO EL VITAL LIQUIDO A TODAS LAS AREAS DE CABECERA MUNICIPAL POR CONDUCTO DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE. TAMBIEN DE CONTINUO SE CLORAN LOS DEPOSITOS DE AGUA CON HIPOCLORITO DE CALCIO, Y SEGUIMOS LLEVANDO AGUA POTABLE EN CAMIÓN PIPA A LAS MUCHAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON ESTE VITAL LIQUIDO; ASIMISMO LE DAMOS ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA EN EL POZO DEL CARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SEMANA Y FIN DE SEMANA.

Bitácora de pipas de agua en APOYO a las siguientes comunidades del municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. correspondiente al mes de AGOSTO del 2023.



“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”



VILLA DE GUADALUPE
JUNTOS PARA UN DESARROLLO

COMUNIDADES	CANTIDAD
San José de los Orozco	2
El Refugio	1 ½
La Tinajuela	1
Santa Rosalía del Centro	2
La Presita	1
La Presa	1
La Biznaga	1
Morelos	2
La Punta	1
Llano de Jesús María	2
Buenavista	2
Rancho Alegre	½
San José de la Oscura	1
El Caudillo	1
Magdalenas	1
San Antonio de los Regalados	3
Estanque del Refugio	2

Bitácoras de agua VENDIDAS a las siguientes comunidades del municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. correspondiente al mes de AGOSTO del 2023.

COMUNIDADES	CANTIDAD
San José de los Orozco	2
Villa de Guadalupe	1
Llano de Jesús María	1
Puerto de Magdalenas	1
Guadalupito	1
San Rafael	1
Morelos	2
Los Chilares	1
Buenavista	2

C. AURELIO PÉREZ SANCHEZ
Director de Agua Potable

AGUA POTABLE
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMÓN 2021-2024