

Axtla de Terrazas, S.L.P., a 28 de febrero de 2025.

Actividades realizadas en la dirección de Obras Públicas:

- ❖ Diariamente se lleva a cabo la limpieza y cloración del agua de la fuente de la entrada principal del pueblo.
- ❖ Se acudió al J. de N. "Manuel José Othon" a dar arreglo a corto circuito.
- ❖ Se dio mantenimiento al alumbrado público en calle Carranza, entre Ponciano Arriaga y Cuauhtémoc.
- ❖ Se acudió al tramo Axtla-Cómoca a checar un corto circuito del alumbrado público.
- ❖ Se acudió al J. de N. "Manuel José Othon" a dar arreglo a corto circuito.
- ❖ Se acudió a la Biblioteca Pública Municipal a revisar el sistema eléctrico, encontrándose mal la mufa, limpiándose el sarro, falta cableado del poste al medidor para que no ocurran cortes de luz. Problema solucionado.
- ❖ Se acudió a la calle a Escalante atrás del Bohío de Florenzano a dar mantenimiento a una lámpara del alumbrado público.
- ❖ Se acudió a la oficina de Sindicatura en el edificio de seguridad a verificar, las lámparas, encontrándose 8 lámparas fundidas. Queda pendiente el material para realizar el cambio de las mismas.
- ❖ Se reestableció el servicio eléctrico en el Ejido La Libertad y se cambió una lámpara, quedando pendiente una más de cambiar. Solicitud atendida.
- ❖ Se le dio mantenimiento a una lámpara en la calle Madero esquina Libramiento Jesús Trejo.
- ❖ Se acudió al Museo del Agua a dar mantenimiento a las lámparas, así como a apoyar a Sada en la limpieza del mismo.
- ❖ Se le dio mantenimiento al aire acondicionado de la oficina de la presidente, así mismo, se instaló una luminaria.
- ❖ Se continuaron los trabajos de mantenimiento en el Museo de Agua (SADA), en donde se limpiaron las letras, se le dio mantenimiento al alumbrado y se realizaron trabajos de limpieza.
- ❖ Se acudió a la calle Niños Héroe (por la secundaria) a revisar un cable que fue reventado, el cual corresponde a la empresa Cable Axtla.
- ❖ Se acudió a la fuente de la entrada principal del pueblo a verificar la falta de energía eléctrica de los reflectores. Quedando en servicio. Queda pendiente verificar el funcionamiento del agua de la misma.
- ❖ Se retomaron los trabajos en el Dif Municipal sobre el mantenimiento del registro del drenaje, en donde se le dio arreglo con cemento. Quedando arreglado.
- ❖ Se comenzó a romper concreto en la jardinera y junto a la oficina de la UBR en el Dif Mpal.
- ❖ Se acudió al casino municipal a checar los sanitarios de hombres y mujeres, los cuales cuentan con agua y en función, solo se arregló el depósito de un depósito. Quedando en servicio.
- ❖ Se continuaron los trabajos de plomería en las instalaciones del DIF Municipal, en donde se rompió el concreto para realizar los trabajos del drenaje.
- ❖ Se le dio seguimiento a los trabajos en el Dif Municipal en donde se comenzó a romper el concreto para la rehabilitación del drenaje.
- ❖ Se continuaron los trabajos en el Dif municipal, en donde se rompió el concreto para el arreglo del drenaje.
- ❖ Se acudió nuevamente al casino municipal a verificar que los sanitarios de hombres y mujeres se encuentren en buenas condiciones, y se encuentre limpio todo el espacio para el evento de los bomberos que se realizará el sábado 8 de febrero.
- ❖ Se acudió al Museo del Agua a dar mantenimiento al sanitario.
- ❖ Se acudió a la Col. Guadalupe a dar mantenimiento al alumbrado público. Reporte atendido.
- ❖ Se dio Mantenimiento al alumbrado público en la colonia Sta. María 2 (7 mant.) y Col. Guadalupe (3 mant.). Reportes atendidos.

- ❖ Se acudió a la localidad de Temalacaco a dar mantenimiento a 5 lámparas del alumbrado público.
- ❖ Se acudió a la Biblioteca Pública Mpal. a verificar la falta de energía eléctrica. Se encontró que falta de pago cortaron el servicio.
- ❖ Se acudió a la localidad de Cuayo Cerro a dar mantenimiento al alumbrado público (6 lamps.), quedando pendientes 3 lámparas por reemplazar debido a que se encuentran quemadas.
- ❖ Se acudió a la Biblioteca Pública Mpal. a verificar la falta de energía eléctrica. Se encontró que falta de pago cortaron el servicio.
- ❖ Se colocaron dos contactos en las oficinas de la Tesorería Municipal.

- ❖ Se acudió a la calle Zapata del Barrio Progreso a dar mantenimiento a tres lámparas del alumbrado público.
- ❖ Se acudió a la Coordinación de Desarrollo Social a realizar el desmantelamiento de cableado eléctrico. Quedando pendiente.
- ❖ Se acudió al edificio de seguridad a colocar 8 soquetes y lámparas led en diferentes oficinas de la planta alta.
- ❖ Se retiraron los reflectores y cableados de la entrada a Comoca.
- ❖ Se continúa trabajando en el Dif Mpal., en el mantenimiento del drenaje en donde se cortó la raíz del árbol de neem para proseguir con los trabajos.
- ❖ Se acudió a las oficinas del DIF Mpal. a continuar con los trabajos sobre el drenaje, donde se continuará rompiendo concreto y raíz del árbol.
- ❖ Se continuaron los trabajos en el mantenimiento del drenaje en las instalaciones del DIF Mpal. debido a que la raíz del árbol de neem se dañó la tubería.
- ❖ Personal de plomería, limpieza y albañilería apoyo en el mantenimiento de pintura en la entrada al ayuntamiento municipal, hemiciclo y jardín municipal.
- ❖ Se retomaron los trabajos en las instalaciones del DIF Municipal, en donde se terminó de romper el concreto.
- ❖ Se acudió a las instalaciones del Dif Mpal. a continuar con los trabajos para el mantenimiento del drenaje.
- ❖ Se fue a la Coord. De Des. Soc. a dar mantenimiento al sanitario, en donde se cambió el herraje del depósito. Quedando en servicio.
- ❖ Se acudió a dar mantenimiento del alumbrado público a dos lámparas ubicadas en la parte de atrás del hospital, Col Santa María I. Reporte atendido.
- ❖ Se acudió a dar mantenimiento a una lámpara del alumbrado público en calle Carranza esquina con Guerrero, checándose que se encuentra quemada y requiere de cambio, por lo que queda pendiente. Reporte atendido.
- ❖ Se checo el flotador del rotoplas del edificio de la presidencia municipal, queda pendiente hasta contar con el material.
- ❖ Se acudió a la Biblioteca Mpal. a verificar la tubería del agua que fue robada.
- ❖ Se brindó el apoyo al personal de plomería en los trabajos de la biblioteca pública municipal.
- ❖ Se acudió a la unidad deportiva a revisar el cableado del alumbrado de la entrada al campo deportivo.
- ❖ Se reestableció el servicio de energía eléctrica en el campo deportivo femenino.
- ❖ Se acudió a la localidad de Nuevo Ayototxco a dar mantenimiento a nueve lámparas del alumbrado público.
- ❖ Se continuaron los trabajos en el DIF Mpal. en lo referente al drenaje de las oficinas, se terminó de escarbar y se llegó hasta el registro, quedando pendiente hasta que se nos dé el material para continuar.
- ❖ Se acudió al Casino Municipal a verificar el sistema de agua de los sanitarios de hombres y mujeres.

- ❖ Se continuaron los trabajos en el Dif Mpal., en donde se cortó la raíz del árbol que se encuentra en ese punto.
- ❖ Personal de limpieza acudió a Jalpilla Viejo apoyando a la dirección de Cultura, a realizar el chapoleo en el teatro viejo

- ❖ Se apoyó acudió a la biblioteca a conectar el llenado del Rotoplas, también se colocó una llave de nariz sobre la jardinera.
- ❖ Se acudió al hemicycle a checar una válvula de los sanitarios.
- ❖ Se destaparon dos bombas del depósito de los sanitarios de hombres de la Biblioteca Pública Mpal.
- ❖ Se checo junto con el Ing. Oscar el techo del hemicycle municipal.
- ❖ Se apoyó a personal del kiosco para retirar un tanque de gas.
- ❖ Se acudió a la localidad de Jalpilla a dar mantenimiento a 4 lámparas, quedando pendiente 12 ya que se encuentran dañadas.
- ❖ Se acudió al Boulevard Zaragoza en donde se reestableció la pastilla térmica del alumbrado público. Quedando en función dicho alumbrado.
- ❖ Personal albañilería y eléctrico: acudió a la planta baja del edificio del registro civil a cerrar el baño de hombres que localiza al fondo, ya que se encuentra en malas condiciones.
- ❖ Se acudió a las instalaciones de la Biblioteca Pública a reestablecer el servicio de electricidad. Se levantó lista de material requerido para el mantenimiento del sistema eléctrico. Quedando pendiente.
- ❖ Se acudió al campo de futbol a revisar el alumbrado, encontrándose el cableado sulfatado.
- ❖ Se acudió a checar los reflectores del kiosco municipal.
- ❖ Se continuaron los trabajos en las instalaciones del Dif Mpal., en donde se cortó con motosierra la raíz del árbol de neem que se encuentra en el espacio a arreglar, apoyando el personal de ecología.
- ❖ Se acudió a las instalaciones del Dif Mpal. para continuar con los trabajos del drenaje, en donde se conectó el tubo de pvc. Quedando pendiente.
- ❖ Personal albañilería: acudió a la planta baja del edificio del registro civil a cerrar el baño de hombres que localiza al fondo, ya que se encuentra en malas condiciones.
- ❖ Se le dio continuidad a los trabajos en el Dif Mpal. en donde se conectaron los tubos de pvc que quedaron pendientes. Quedando en funciones.
- ❖ Se brindó el apoyo a la persona que abasteció de agua el depósito del sanitario de hombres del casino municipal.
- ❖ Se apoyó llevando refrescos a la reunión que se llevó a cabo en el Casino Municipal.
- ❖ Se dio mantenimiento de limpieza a la planta alta del kiosco del jardín municipal.
- ❖ Se acudió a las principales calles de la cabecera municipal a verificar cuales requieren de mantenimiento (bacheo).