

Axtla de Terrazas, S.L.P., a 31 marzo de 2025.

Actividades realizadas en la dirección de Obras Públicas:

- ❖ Diariamente se lleva a cabo la limpieza y cloración del agua de la fuente de la entrada principal del pueblo.
- ❖ Se acudió a la entrada de la comunidad de Santa Fe a dar mantenimiento a una lámpara del alumbrado público. Reporte atendido.
- ❖ Se acudió al CBTa d122 de Jalpilla para apoyar con la mano de obra en el Balanceo de carga trifásica en la subestación; posteriormente se instaló una moto bomba de 1.5 hp a 220 voltios en el área de Bombeo.
- ❖ Se acudió a la Supervisión de Primarias a checar una pastilla térmica para reestablecer el servicio de energía.
- ❖ Se verificaron los aires acondicionados de la dirección de Recursos Humanos y Tesorería Mpal.
- ❖ Se acudió al Barrio Ortega a reestablecer el servicio eléctrico. Se atendió reporte.
- ❖ Se acudió a la localidad de Cuatecoyo a dar mantenimiento a cinco lámparas del alumbrado público. Reporte atendido.
- ❖ Personal eléctrico renovó una fotocelda del alumbrado público del Libramiento J. Jesús Trejo.
- ❖ Se instaló una llave de nariz a un costado de los sanitarios del hemiciclo, para mantenimiento de los sanitarios públicos.
- ❖ Se acudió a las instalaciones del Dif Mpal. a concluir los trabajos en el mantenimiento del sistema de drenaje, en donde se colocó cemento para cubrir la zanja que se abrió.
- ❖ Se trabajó en la cancelación de llave de nariz que se colocó en una toma de agua ubicada a un costado de los sanitarios en la parte trasera del hemiciclo municipal, para conectarse dentro de los sanitarios de mujeres. Quedando en servicio.
- ❖ Se apoyó a la dirección de cultura en la colocación de unicel en el foco para prevenir la caída de excremento de pichones.
- ❖ Se acudió al edificio de seguridad pública a checar los depósitos de agua de los sanitarios, debido a la falta de presión de agua.
- ❖ Se acudió a las instalaciones del casino municipal a verificar el llenado de la pileta de alimentación.
- ❖ Se apoyó en la oficina de la Contraloría en la colocación de pestaña para protección del sol en la oficina.
- ❖ Se le dio mantenimiento a la fuente de la entrada principal del pueblo, se barrió dentro y fuera del área dejándose limpia.
- ❖ Se renovó una fotocelda a 110 V. de una lámpara ubicada en la calle Jiménez en el Barrio La Libertad.
- ❖ Se revisaron las conexiones del alumbrado del Libramiento que se encontraban sulfatadas.
- ❖ Se acudió a la oficina de Contraria Mpal. a dar arreglo al cable del internet, ya que lo cortaron y se suspendió el servicio. Quedando en servicio.
- ❖ Se acudió a la calle Del Olvido a dar mantenimiento a una luminaria del alumbrado público.
- ❖ Se acudió a dar mantenimiento al alumbrado público de las calles Hidalgo, Juan Escutia y Jiménez con Carranza (tres mant.). Reportes atendidos.
- ❖ Se le dio mantenimiento al ventilador de techo de la dirección de Obras Públicas, quedando en servicio.
- ❖ Se le dio mantenimiento a los aires acondicionados de la Tesorería Municipal, en donde se renovó el gas refrigerante. Quedando pendiente el lavado de dichos climas.
- ❖ Se acudió al otro lado del río (por chalan) a desconectar un cable del alumbrado público por cambio de poste de luz de la CFE.
- ❖ Se reestructuro el alumbrado público de las lámparas que se encuentran en el Libramiento.
- ❖ Se acudió a la dirección de Cultura a colocar un contacto.

- ❖ Se apoyó al Dif Mpal. en la descarga de productos alimenticios.
- ❖ Se dio mantenimiento a tres aires acondicionados de la Tesorería Municipal y a uno de Recursos Humanos.
- ❖ Se acudió a colocar el cableado en el poste del alumbrado público ubicado en el Barrio Ortega al otro lado del chalan. Se resguardo el poste en el auditorio municipal.
- ❖ Se acudió a la localidad de Tenexcalco a revisar la subestación del sistema de bombeo de la comunidad. Encontrando que el transformador está tirando aceite.
- ❖ Personal eléctrico apoyo en los arreglos del hemiciclo municipal.
- ❖ Se acudió al edificio de seguridad pública a levantar una relación de los A/A que se encuentran en las oficinas del ayuntamiento municipal.
- ❖ Se brindó el apoyo a Cultura y Eventos Especiales en el arreglo del hemiciclo municipal.
- ❖ Se acudió al Centro de Educ. Preesc. Ind. "Lic. José López Portillo" de la Com. Mapotla a verificar el sistema eléctrico.
- ❖ Se levantó el listado del total de aires acondicionados en los diferentes edificios públicos del ayuntamiento: edificio de seguridad, Dif Municipal y Presidencia Mpal.
- ❖ Se llevó a cabo el mantenimiento de dos lámparas del alumbrado público en la calle 7, de la Col. Jacarandas y en la calle Iturbide y Morelos.
- ❖ Personal eléctrico apoyo en los diferentes arreglos del jardín y hemiciclo municipal con los adornos alusivos a la primavera.
- ❖ Se apoyó al personal eléctrico en la colocación de cableado en un poste del alumbrado público, así como en el traslado del poste al Auditorio Mpal.
- ❖ **Asesor Técnico:** acudió al Centro de Atención Múltiple "Agustín Yáñez" a realizar un dictamen técnico de la institución. Solicitud atendida.
- ❖ Se brindó el apoyo a Cultura y Eventos Especiales en el arreglo del hemiciclo municipal.
- ❖ Asesor técnico: acudió a realizar una verificación a una construcción ubicada en el Libramiento.
- ❖ **Personal de limpieza** apoyo en el arreglo del jardín y hemiciclo municipal con adornos alusivos a la primavera.
- ❖ Personal hizo un recorrido para la verificación para desviación de acometida de CFE, ya que están invadiendo una casa particular, y obstruye para continuidad de sus paredes, ubicada en la calle Zapata del Barrio La Libertad.
- ❖ Se le brindo mantenimiento a dos climas del salón de presidentes por personal de la dirección.
- ❖ Se hizo la revisión de uno de los aires acondicionados del salón de Presidentes, del cual se encuentra dañado el motor, ya que está pegado.
- ❖ Se acudió a la calle Carranza esquina con Jiménez a conectar la lámpara de un poste del alumbrado público. Reporte atendido.
- ❖ Se dio el arranque del programa "Iluminamos el caminar para tu bienestar", en la calle Guerrero y Carranza y en la calle Zapata y Jiménez en el Bo. La Libertad, donde se instalaron 2 lámparas nuevas.
- ❖ Se cortaron los tubos de pvc y se armaron, los cuales serán utilizados para la instalación de las lámparas del alumbrado público que se colocarán dentro del programa "Iluminamos el caminar para tu bienestar".
- ❖ Se acudió a las calles Jiménez y Carranza a dar un mantenimiento y realizar un cambio de luminaria. Reporte atendido.
- ❖ Se acudió a la Col. Los Olivos a realizar un levantamiento de las necesidades en cuanto al alumbrado público, en donde se requiere 4 lámparas completas y 30 mts. De cable 1+1 para su instalación. Quedo pendiente.
- ❖ Personal de obras públicas iniciando las cepas para los postes del alumbrado ribera del rio, para las diversas actividades a desarrollar durante la Semana Santa.
- ❖ Se apoyó a personal eléctrico en el mantenimiento de una lámpara en la calle Abasolo esquina con calle 5 de Mayo.
- ❖ Se realizó limpieza a la fuente de la entrada principal del pueblo, quedando limpia.
- ❖ Se les dio mantenimiento a los baños de hombres y mujeres en la planta baja del Ayuntamiento. Quedando en servicio.

- ❖ Se brindó el apoyo en la colocación de tres chapas en las puertas de la Coordinación de Salud y en la puerta de la asesora jurídica del Dif.
- ❖ Se acudió a la rivera del río a limpiar las albercas, mismas que serán pintadas para utilizarse durante las diversas actividades que se llevarán a cabo durante la Semana Santa 2025. Quedando pendiente de continuar.
- ❖ Se continuaron los trabajos en la limpieza y pintura de las albercas de la rivera del río para los eventos de Semana Santa.
- ❖ Se acudió a la localidad de Picholco en donde se instalaron 4 lámparas nuevas y se realizaron 4 mantenimientos al alumbrado público. Quedando pendientes 5 lámparas de revisar.