

TARJETA INFORMATIVA

ING. JORGE ROBERTO FARFÁN GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACION ESTATAL
DE PROTECCION CIVIL
PRESENTE:

15 de Mayo del 2017

Con fecha 10 de mayo de 2017 se dio atención a la solicitud de Servicios de Salud de una verificación de la Ampliación del Hospital General de Rioverde, perteneciente al Municipio de Rioverde, S.L.P.



Se reviso el lugar en coordinación con el Director del Hospital General de Rioverde Dr. Alberto Hernán Rodríguez Pesina, jefe de mantenimiento y conservación Arq. Víctor López Ramos, y por Protección Civil Estatal Lic. Luis Anildo Escobar y J. Marcos Gutiérrez Guerrero, los puntos a verificar son el área de cocina que provisionalmente esta debajo de las escaleras y el área de Rayos X, se recomienda ampliar el área de cocina y eliminar áreas no aptas para trabajar, en Rayos X hay que complementar el encapsulado de aluminio,